



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Кировской области**

(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Уржумском районе**

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Уржумском районе)

Советская ул., д. 41, г. Уржум, 613530 тел./факс (83363) 2-17-72,

E-mail: to6@43.rosпотребнадzor.ru

ОКПО 73606176 ОГРН 1054316553653 ИНН/КПП 4345100444 / 43450100

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

21.04.2023 г.

№ 19

При проведении профилактического визита в отношении: муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад д. Чащино Нолинского района Кировской области (МКДОУ д/с д. Чащино Нолинского района Кировской области), ИНН 4321004935 ОГРН 1024300953698 по адресу: 613440, Кировская область, Нолинский р-н., д. Чащино ул. Центральная д. 18 и рассмотрении представленных документов: акта профилактического визита от 21.04.2023 выявлены нарушения обязательных требований.

Руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. В соответствии требований п. 1.8. СанПиН 2.4.3648-20 на объекте учреждения осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, подтвердить протоколами лабораторных испытаний.
2. В соответствии требований п.2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20, п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на участке приготовления холодных блюд установить прибор для обеззараживания воздуха.
3. В соответствии требований п. 3.1.3. СанПиН 2.4.3648-20 в раздевальной комнате создать условия для сушки верхней одежды и обуви детей.
4. В соответствии требований п. 2.4.3, п. 2.4.8., п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 в младшей группе устранить дефекты мебели (сколы на спинках стульев)

5. Конструкцию оконных блоков в учреждении МКДОУ д/с д. Чашино Нолинского района (в количестве 7 окон) старшей группы привести в соответствие требований п. 2.7.2, п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 (обеспечить возможность проведения проветривания помещений в любое время года).
6. Оборудовать прачечную приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением в соответствии требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20
7. В соответствии требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 в объектах учреждения проводить обследование технического состояния вентиляции, представить документы об обследовании.
8. Обеспечить наличие отметки в личных медицинских книжках отметки о прививке против гепатита В у: Ивакиной Л.Н., Михаленцына М.Б., отметка о прививке АДС-М: у Ивакиной Л.Н. в соответствии требований п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1.5. СП 2.4.3648-20, п.п.64 СанПиН 3.3686-21.

Срок исполнения пунктов 1-8: 01.09.2024

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МКДОУ д/с д. Чашино (613440, Кировская область, Нолинский р-н., д. Чашино ул. Центральная д. 18)

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

О выполнении настоящего предписания сообщить любым доступным способом в письменном виде в срок: п.п. 1-8 до 01.09.2024 по адресу: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Уржумском районе, 610530, Кировская обл, г. Уржум, ул.Советская, д.41 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
роспотребнадзора по Кировской
области

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Е.Н. Лямина

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)

Заведующая

«21» апреля 2023г.

Коч

(подпись)

Н.А. Кожина

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
электронной почты: it.eo4ckina@yandex.ru